



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ССБК RU.ПБ10.Н00333

№ _____

№ ПС **003877**

код ОК 034-2014: 16.23.19.000
код ТН ВЭД России:

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью КМДК «СОЮЗ-Центр». ОГРН: 1164027066499. Место нахождения: 249000, Россия, Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д. 3. Место осуществления деятельности: 249000, Россия, Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д. 3. Телефон: +7(48438)20-500. Факс: +7(48438)6-02-72. Адрес электронной почты: info@soyuz-centre.ru.

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью КМДК «СОЮЗ-Центр». Место нахождения: 249000, Россия, Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д. 3. Место осуществления деятельности: 249000, Россия, Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д. 3. Телефон: +7(48438)20-500. Факс: +7(48438)6-02-72. Адрес электронной почты: info@soyuz-centre.ru.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ ССБК RU.ПБ10 до 25.12.2020 г., Орган по сертификации продукции «Пожполисерт» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Дверное полотно, облицованное защитно-декоративными материалами, изготовленное в соответствии с ТУ 16.23.19-001-00401294-2017. Серийный выпуск.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Фактическое время достижения образцом предельных состояний по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94:

- по потере целостности (E) – 14 минут;
- по потере теплоизоляционной способности (I) – 13 минут.

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № К516 от 15.08.2018 г. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО «Электросерт», № ССБК RU.21ПБ10 до 25.12.2020 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Акт о результатах анализа состояния производства № 371/АО от 30.05.2018 г., ОС «Пожполисерт» АНО «Электросерт», № ССБК RU.ПБ10 до 25.12.2020 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 06.09.2018 г. ПО 05.09.2021 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

И.И. Далбинш

(подпись)

Эксперт (эксперты)

А.В. Марутаев

(подпись)

